



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 2268-CPR-425

1. Produktas: *Dūmų kanalo sekcija DMK-1.*
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: *gaminiai skirti naudoti dūmų kanalų surinkime iš kanalų sekcijų elementų. Naudojama kelių patalpų dūmų ištraukimui „Multi“ tipo.*
3. Gamintojas: *UAB „MK technika“, įmonės kodas 301602596, Vilniaus g. 36K1, Putiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus raj., LT14200, tel. 8-5-273 36 93, info@mktechnika.lt.*
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: *sistema 1.*
5. Įgaliotojas atstovas: *NPD*
6. Techninė specifikacija:
 - darnusis standartas: *LST EN 12101-7:2011;*
 - notifikuota įstaiga: *UAB Kiwa Inspecta, NB 2268, įvertino ir patikrino eksploatacinių savybių pastovumą pagal 1 sistemą, aprašyta standarte LST EN 12101-7 Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 7 dalis. Dūmų kanalo sekcijos ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo pažymėjimą Nr. 2268-CPR-425.*
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
<i>Vientisumas</i>	<i>E 60 ($v_e - h_o$)</i>	<i>LST EN 1366-8, LST EN 13501-4</i>
<i>Izoliacija</i>	<i>EI 60 ($v_e - h_o$)</i>	<i>LST EN 1366-8, LST EN 13501-4</i>
<i>Sandarumas dūmų prasiskverbimui S</i>	<i>S 500 multi ($v_e - h_o$)</i>	<i>LST EN 1366-8, LST EN 13501-4</i>
<i>Mechaninis stabilumas (esant E)</i>	<i>60 min.</i>	<i>LST EN 13501-4</i>
<i>Skerspūvio techninė priežiūra (esant E)</i>	<i>60 min.</i>	<i>LST EN 13501-4</i>
<i>Slėgio lygis</i>	<i>1 lygis (-500Pa ir +500Pa)</i>	<i>LST EN 12101-7, LST EN 1366-8</i>
<i>Patalpos tipas</i>	<i>Kelių patalpų apsaugai</i>	<i>LST EN 12101-7</i>
<i>Klasifikavimas</i>	<i>EI 60 ($v_e - h_o$) S 500 multi</i>	<i>LST EN 13501-4</i>

8. Specifiniai techniniai dokumentai: *montavimo instrukcija.*

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta:

Jonas Mikalauskas, technikos sk. vadovas, Vilnius, 2023 03 03
Vardas, pavardė, pareigos, išdavimo vieta, data ir paršas

