

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r., Tel. +370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

1796 - CPR - 0016

Sutinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas arba CPR), šis sertifikatas išduotas statybos produktui

DSK

(vienos patalpos dūmų kanalo sekcija, kurios atsparumo ugniai klasė E₆₀₀ 120 (h_o) S1500single),

teikiamam į rinką

UAB „MK Technika“
Vilniaus g. 36 K1, 14200 Putiniškių k.,
Sudervės sen., Vilniaus r.
Lietuvos Respublika

pagamintam gamykloje

UAB „MK Technika“
Vilniaus g. 36 K1, 14200 Putiniškių k.,
Sudervės sen., Vilniaus r.
Lietuvos Respublika

Šis sertifikatas patvirtina, kad statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas ir tikrinimas atliktas pagal 1 sistemą laikantis standarto

EN 12101-7:2011

ZA priedo nuostatų, ir kad

produktas (-ai) tenkina visus aukščiau nustatytus reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2021-02-10 ir galioja tol, kol nesikeičia reikalavimai bandymo metodui ir / ar gamyklos gamybos kontrolei, kurie įtraukti į atitinkamą darnųjį standartą, naudojamą vertinant aukščiau nurodytų charakteristikų atitiktį, ir jeigu produktas, gamybos sąlygos ir/arba gamyklos gamybos kontrolės sistema reikšmingai nepakito.

Vilniaus r., 2024-03-25



Direktorius
Donatas Lipinskas

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r., Tel. +370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt

EKSPLOATAACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS**1796 - CPR - 0016****DSK****vienos patalpos dūmų kanalo sekcija**

Dūmų kanalo sekcijos medžiaga:

- 0,9 mm storio cinkuotas plienas.

Atsparumo ugniai bandymas pagal EN 1366-9:2008, klasifikavimas pagal EN 13501-4:2016:

- vientisumas E;
- tinkamumas naudoti horizontaliai h₀;
- sandarumas dūmams S;
- slėgio diapazonas: - 1500 Pa ÷ 500 Pa.

Gaminio matmenys, mm

Atsparumo ugniai klasė

minimalus

maksimalus

aukštis

plotis

aukštis

plotis

ilgis

E₆₀₀ 120 (h₀) S1500single

200

200

1000

1250

1500

