

Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r. Tel./Faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

**1796 - CPR - 0016**

Sutinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas arba CPR), šis sertifikatas išduotas statybos produktui

**DSK**

(vienos patalpos dūmų kanalo sekcija, kurios atsparumo ugniai klasė E<sub>600</sub> 120 (h<sub>o</sub>) S1500single),  
pagamintam

**UAB „MK Technika“  
Vilniaus g. 36 K1, 14200 Putiniškių k.,  
Sudervės sen., Vilniaus r.  
Lietuvos Respublika**

Šis sertifikatas patvirtina, kad statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas ir tikrinimas atliktas pagal 1 sistemą laikantis standarto


**EN 12101-7:2011**

ZA priedo nuostatų, ir kad

**produktas (-ai) tenkina visus aukščiau nustatytus reikalavimus.**

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas 2021-02-10 ir galioja tol, kol nesikeičia reikalavimai bandymo metodui ir / ar gamyklos gamybos kontrolei, kurie įtraukti į atitinkamą darnųjų standartą, naudojamą vertinant aukščiau nurodytų charakteristikų atitiktį, ir jeigu produktas, gamybos sąlygos ir/arba gamyklos gamybos kontrolės sistema reikšmingai nepakito.

Vilnius, 2021-02-10



Direktorius  
Donatas Lipinskas

Miško g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., LT-13221 Vilniaus r. Tel./Faks. (8 5) 233 9878. El. paštas: gtc@vpgt.lt

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

### 1796 - CPR - 0016

<b>DSK</b> vienos patalpos dūmų kanalo sekcija				
Dūmų kanalo sekcijos medžiaga: - 0,9 mm storio cinkuotas plienas.				
Atsparumo ugniai bandymas pagal EN 1366-9:2008, klasifikavimas pagal EN 13501-4:2016: - vientisumas E; - tinkamumas naudoti horizontaliai h <sub>o</sub> ; - sandarumas dūmams S; - tinkamumas naudoti iki 1500 Pa viršslėgio.				
Gaminio matmenys, mm			Atsparumo ugniai klasė	
minimalus		maksimalus		
aukštis	plotis	aukštis	plotis	ilgis
200	200	1000	1250	1500
E <sub>600</sub> 120 (h <sub>o</sub> ) S1500single				

