



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS 2268-CPR-425



Notifikuota įstaiga Nr. 2268

Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09):

kelių patalpų dūmų kontrolės kanalo sekcija, kuri veikia kaip dūmų ir šilumos ištraukimo sistema

(statybos produktas, naudojimo paskirtis)

"DMK-1"

(tipas, parametrai (žr. priede))

gaminamos

UAB "MK Technika",

Vilniaus g. 36K1, LT-14200, Putiniškių k., Vilniaus raj., Lietuva /

įmonės kodas: 301602596

(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Vilniaus g. 36K1, LT-14200, Putiniškių k., Vilniaus raj., Lietuva

(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal (1) sistemą ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole nurodytos standarte

EN 12101-7:2011*

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2023-02-27** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas 2023-02-27.

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas

* - šis standartas perimtas Lietuvos nacionaliniu standartu.

UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395
Fax. + 370 5 2031396
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.lt



UAB „Kiwa Inspecta“



PRODUKTO SERTIFIKAVIMAS
EN/IEC 17065

Nr. LA.03.013

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATO**2268-CPR-425****priedas**

Statybos produktas: dūmų kontrolės kanalo sekcija "DMK-1"			
Nustatytasis naudojimas: dūmų kontrolės kanalo sekcijos, kurios bus naudojamos dūmų kontrolės sistemose 600 °C temperatūroje arba gaisro sąlygomis			
Esminės charakteristikos	Šio Europos standarto reikalavimų skyriai	Privalomieji lygiai ir (arba) klasės ¹⁾	Matavimo vnt.
Atsparumas ugniai			
Vientisumas	EN 1366-8 EN 13501-4, 4.1.1 a), 4.3.1	E 60 (v _e - h _o)	klasė
Izoliacija	EN 1366-8 EN 13501-4, 4.1.1 b), 4.3.1	EI 60 (v _e - h _o)	klasė
Sandarumas dūmams	EN 1366-8 EN 13501-4, 4.1.1 c), 4.3.1	S 500 multi (v _e - h _o)	klasė
Mechaninis stabilumas (esant E)	EN 13501-4, 4.1.1 d)	60 min.	laikas
Skerspjūvio techninė priežiūra (esant E)	EN 13501-4, 4.1.1 e)	60 min.	laikas
¹⁾ deklaruojama vertė galioja, kai dūmų kontrolės kanalo sekcijos: - aukštis: ²⁾ 1000 mm; - plotis: ²⁾ 1250 mm;			
²⁾ – žiūrėti klasifikavimo ataskaitą Nr. PK-01-16-905-C-1 (2021.06.14)			

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas
2023-02-27